

Numer zapytania	Z52/33/1
Tytuł zapytania	Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego serwerowni
Kupiec prowadzący:	Kalenin, Justyna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kalenin, Justyna
Data złożenia:	2025-03-12 08:49:48
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-03-12 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-17 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-14 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

DB Port Szczecin składa zapytanie ofertowe dot. zakupu agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego serwerowni.

Budynek zlokalizowany jest na terenie Portu Szczecin.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

- Zakup i montaż agregatu prądotwórczego o mocy min. 22 KVA 3f - zasilanie olej napędowy wersja wyciszona z automatyką załączania SZR
- Montaż instalacji elektrycznej wewnątrz budynku i automatyka
- Doprowadzenie zasilania awaryjnego do budynku z miejsca posadowienia agregatu o. 15 m
- Wykonanie projektu i uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód

Przed przesłaniem oferty zapraszamy na wizje lokalną.

● W przypadku dodatkowych pytań dot. ww. oferty proszę o kontakt z:

Eugeniusz Tomaszewski
DB Port Szczecin Sp. z o.o.
Dział Informatyki
tel. +48 091 430 77 77

mobile 693 888 626

Ofertę proszę złożyć do 17.03.2025 do godz.13:00

Warunki udziału Oferenta

Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją:

1. Kodeksu postępowania kontrahentów DB, który dostępny jest pod adresem: <https://www.deutschebahn.com/resource/blob/6878742/ff7fa8736843e56132f6affda3990350/polnisch-data.pdf>
2. Instrukcji BHP dla wykonawców zewnętrznych realizujących prace dla DB Port Szczecin sp. z o.o., która stanowi załącznik do niniejszego zapytania

Kryteria wyboru Oferenta:

- Cena – 80%
- Termin płatności – 10%
- Termin realizacji – 10%

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dziennik Ustaw z 2013r., poz. 907 ze zmianami).

Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo:

- swobodnego wyboru ofert,
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
- wykluczenia Oferenta z postępowania bez podania przyczyn,
- częściowego wykonania przedmiotu postępowania,
- podziału zadania na etapy,
- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji, aukcji internetowych.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Agregat.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zakup agregatu prądowórczego do zasilania awaryjnego serwerowi		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji	0.1	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie